

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RACIBORZU

47-400 Racibórz ul. Batorego 8

ppisrac@psseraciborz.pl

<http://psseraciborz.pis.gov.pl>

Racibórz, dnia 20.05.2022 r.

ONS/HK.9022.1.11.14.2022

Orzeczenie

Dotyczy próbek wody pobranych w dniu 29.04.2022 r. przez przedstawiciela laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o., 40-158 Katowice, ul. Owocowa 8, w następujących punktach:

1. SUW Rudyszwałd – punkt na sieci wodociągowej, woda z Borucina
2. Zbiorniki Wydale – punkt na sieci wodociągowej
3. Bieńkowice, Szkoła

Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294),
2. Sprawozdań z badań próbek wody przeprowadzonych w laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o., 40-158 Katowice, ul. Owocowa 8 nr 23284/LB/2022, nr 23285/LB/2022, nr 23286/LB/2022 dostarczonych do PSSE w Raciborzu jako załącznik do e-maila z dnia 04.05.2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu

stwierdza, iż

wyżej opisane próbki wody spełniły wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w zakresie przebadanych oznaczeń, za wyjątkiem obecności w wodzie 4 bakterii grupy Coli w punkcie poboru Zbiorniki Wydale, punkt na sieci wodociągowej.

Należy znaleźć przyczynę nieprawidłowości, podjąć odpowiednie działania naprawcze oraz powtórzyć badanie wody.

Państwowy Powiatowy
INSPEKTOR SANITARNY
w Raciborzu

mgr Karina Talabska

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Górna Odra” sp. z o. o.,
47-451 Tworków, ul. Parkowa 1, pwk@gornaodra.pl

AW/KSy

KIEROWNIK
Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska
Oddziału Nadzoru Sanitarnego

K.Sy
mgr inż. Katarzyna Syma
20 05 2022