

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW OWSISZCZ

Informujemy mieszkańców sołectwa Owsiszcz, że w dniu 17 grudnia br., w związku z otrzymaną w godzinach porannych informacją o mocno wyczuwalnym chlorze w wodzie, przeprowadzono pomiar, który potwierdził ponadnormatywną zawartość tego parametru. Przystąpiono niezwłocznie do płukania sieci wodociągowej. Następnie SANEPID wykonał badania kontrolne i nie stwierdzono przekroczeń.

Natomiast pewne ilości tego związku mogą znajdować się w przyłączach domowych, dlatego prosimy o odpuszczenie parunastu litów wody, jeżeli chlor będzie mocno wyczuwalny.

Powodem tego zdarzenia była najprawdopodobniej nieszczelna zasuwa, przez którą do sieci dostała się zachlorowana woda z dezynfekowanego zbiornika.

Również ważnym dla nas jest niezwłoczne informowanie o podejrzeniu lub stwierdzeniu nieprawidłowości, co do jakości wody.

Za niedogodności przepraszamy.

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Baszczak