

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA  
W RACIBORZU**

**ul. Batorego 8, 47-400 Racibórz**  
NIP: 639-13-65-386, REGON: 000302014-00020

centrala tel.: 032-415-28-93 Fax: 032-459-41-31 Tel.kom.: 0-604-106-359 ppisrac@psseraciborz.pl

**Sekretariat**  
32-459-41-32

**Oddział  
Ekonomiczny  
i Administracyjny**

Kierownik Oddziału  
Ekonomicznego i  
Administracyjnego,  
Główna Księgowa  
32-459-41-35

Księgowość  
32-459-41-34

Administracja  
32-415-25-58  
32-459-41-33

**Oddział Nadzoru  
Sanitarnego**

Kierownik Oddziału  
Nadzoru Sanitarnego  
32-459-41-39

Sekcja Epidemiologii  
32-459-41-40  
32-459-41-49

Sekcja Higieny  
Żywności, Żywienia  
i Przedmiotów Użytku  
32-459-41-41  
32-459-41-42

Sekcja Higieny Pracy  
32-459-41-43

Sekcja  
Zapobiegawczego  
Nadzoru Sanitarnego  
32-459-41-44

Sekcja Higieny  
Komunalnej i  
Środowiska  
32-459-41-45

Sekcja Higieny  
Komunalnej i  
Środowiska  
(Punkt poboru prób)  
32-459-41-46

Sekcja Higieny  
Dzieci i Młodzieży  
32-459-41-47

Sekcja Oświaty  
Zdrowotnej i Promocji  
Zdrowia  
32-459-41-48

Racibórz, dnia 16.05.2017

ONS/HK. 4566.2.7.2017

*Wójt Gminy Krzyżanowice*  
47-450 Krzyżanowice, ul. Główna 5

Realizując obowiązek wynikający z § 20 punkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz.1989) w załączeniu przesyłam ocenę obszarową jakości wody do spożycia w gminie Krzyżanowice za rok 2016.

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej „Górna Odra” Sp. z o.o.  
47-451 Tworków ul. Parkowa 1

Państwowy Powiatowy  
INSPEKTOR SANITARNY  
W RACIBORZU

*Karino Talaska*

PWK „Górna Odra”  
Sp. z o.o.

Wpł. dnia 18.05.2017r

Nr 9/413/v/2017

KSy/KSy

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA  
PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KRZYŻANOWICE  
W 2016 ROKU**

Działając na podstawie art.4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2015.poz.1412 z późn. zm.), art.12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (t.j. Dz.U. 2017 poz. 328) oraz § 20 ust.1, ust.2, ust.3 pkt 1,2 ust.4 pkt 1, ust.5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2016r. na terenie gminy KRZYŻANOWICE.

Na terenie gminy Krzyżanowice funkcjonuje jeden system wodociągowy. Woda czerpana jest z ujęć głębinowych (studni) w Borucinie ( przy drodze Bojanów–Borucin), poddawana jest procesom uzdatniania na Stacji Uzdatniania Wody również w Borucinie, które polegają na napowietrzaniu i filtracji w celu usunięcia związków żelaza i manganu. Woda po uzdatnieniu pompowana jest do sieci zasilającej następujące miejscowości w gminie Krzyżanowice: **Bieńkowice, Bolesław, Tworków, Owsiszcze, Nowa Wioska, Krzyżanowice, Roszków, Chalupki, Rudyszwałd, Zabelków**. Ponadto gmina Krzyżanowice jako jedna z nielicznych posiada rezerwowe źródło zaopatrzenia w wodę w postaci ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody w Rudyszwałdzie.

Mieszkańcy gminy Krzyżanowice w liczbie ok.11500 zużywają wraz z nielicznymi przedsiębiorcami około 1283 m<sup>3</sup>/d. Dystrybutorem wody jest Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o. w Tworkowie przy ul. Parkowej 1. Przedsiębiorstwo to jest również producentem wody na Stacji w Rudyszwałdzie, lecz w zdecydowanej większości woda pochodzi z zakupu, a producentem tej wody jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 47-470 Krzyżanowice, ul. Zawadzkiego 5.

Jakość wody w obszarze gminy sprawdzana była na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz.1989). Dostawca wody opracował i uzgodnił z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Raciborzu harmonogram kontroli wewnętrznej na rok 2016. Sprawozdania z badań oceniane były przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a wyniki tych ocen przekazywane gminie na bieżąco.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dokonał również okresowej oceny jakości wody za rok 2016 informując gminę Krzyżanowice o spełnieniu na nadzorowanym terenie wymagań jakości wody określonych w załącznikach 1-4 do wyżej cytowanego rozporządzenia.

Dodatkowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu ocenie poddał również jakość wody ze źródła zlokalizowanego w **parku w Tworkowie**. Przeprowadzone w roku 2016 badania wykazały nieznaczne odchylenia od dopuszczalnych norm dla wody do spożycia ( woda lekko kwaśna, odczyn pH 6,1). Sporadyczne spożywanie takiej wody nie stanowi jednak ryzyka zdrowotnego.

W roku 2016 do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu nie wpłynęło żadne zgłoszenie o reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze.

Analiza przeprowadzonych badań pozwala na stwierdzenie, że woda wodociągowa na terenie gminy Krzyżanowice jest bezpieczna pod względem zdrowotnym i nie występuje ryzyko zdrowotne dla konsumentów.

Państwowy Powiatowy  
INSPEKTOR SANITARNY

  
Karina Tałaska