

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA  
W RACIBORZU**

ul. Batorego 8, 47-400 Racibórz  
NIP: 639-13-65-386, REGON: 000302014-00020

centrala tel.: 032-415-28-93 Fax: 032-459-41-31 Tel.kom.: 0-604-106-359 ppsirac@psseraciborz.pl

Racibórz, dnia 30.03.2018

ONS/HK. 4566.1.6.2018

Wójt Gminy Krzyżanowice  
47-450 Krzyżanowice, ul. Główna 5

Realizując obowiązek wynikający z § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w załączeniu przesyłam ocenę okresową jakości wody do spożycia w gminie Krzyżanowice za rok 2017.

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej „Górna Odra” Sp. z o.o.

47-451 Tworków ul. Parkowa 1

Z UPOWAŻNIENIA  
Państwowego Powiatowego  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
w Raciborzu  
*Jolanta Matecka-Wąsowicz*  
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

KSy/KSy

FWK, Górna Odra  
Sp. z o.o.

Wpł. dnia 05.04.2018  
Nr P/254/Tw/2018

**Sekretariat**  
32-459-41-32

**Oddział  
Ekonomiczny  
i Administracyjny**

Kierownik Oddziału  
Ekonomicznego i  
Administracyjnego,  
Główna Księgową  
32-459-41-35

Księgowość  
32-459-41-34

Administracja  
32-415-25-58  
32-459-41-33

**Oddział Nadzoru  
Sanitarnego**

Kierownik Oddziału  
Nadzoru Sanitarnego  
32-459-41-39

Sekcja Epidemiologii  
32-459-41-40  
32-459-41-49

Sekcja Higieny  
Żywności, Żywnienia  
i Przedmiotów Użytku  
32-459-41-41  
32-459-41-42

Sekcja Higieny Pracy  
32-459-41-43

Sekcja  
Zapobiegawczego  
Nadzoru Sanitarnego  
32-459-41-44

Sekcja Higieny  
Komunalnej i  
Środowiska  
32-459-41-45

Sekcja Higieny  
Komunalnej i  
Środowiska  
(Punkt poboru prób)  
32-459-41-46

Sekcja Higieny  
Dzieci i Młodzieży  
32-459-41-47

Sekcja Oświaty  
Zdrowotnej i Promocji  
Zdrowia  
32-459-41-48

**OKRESOWA OCENA  
JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
ZA ROK 2017 DLA WODOCIĄGU BORUCIN  
zaopatrującego miejscowości:  
*Bieńkowice, Bolesław, Tworków, Owsiszczce, Nowa Wioska,  
Krzyżanowice, Roszków, Chalupki, Rudyszwałd, Zabelków***

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu działając w oparciu o

- art. 4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017., poz. 1261, z późn. zm.)

- §22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz.2294)

oraz na podstawie:

1. Sprawozdań z wyników badań realizowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowe według ustalonego harmonogramu na rok 2017,
2. Analizy podejmowanych działań naprawczych,
3. Wyników nadzoru prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

**STWIERDZA**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Borucin**

Jakość wody w roku 2017 w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełniała wymagania sanitarne określone w załącznikach nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz.1989). W zbadanych próbkach wody w jednym przypadku stwierdzono obecność pojedynczych bakterii grupy coli. Powtórne badanie wody nie wykazało przekroczenia. Zwrócono jedynie uwagę, że zawartość magnezu w wodzie była niższa od zalecanej ze względów zdrowotnych.

Z UPOWAŻNIENIA  
Państwowego Powiatowego  
**INSPEKTORA SANITARNEGO**  
w Raciborzu  
*Jolanta Matecka-Wasowicz*  
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego