

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA  
W RACIBORZU**

ul. Batorego 8, 47-400 Racibórz  
NIP: 639-13-65-386, REGON: 000302014

ppisrac@psseraciborz.pl

<http://psseraciborz.pis.gov.pl>

Centrala  
32 415 28 93

Tel. kom.  
+48 604 106 359

Sekretariat  
32 459 41 32

Fax  
32 459 41 31

**Oddział Ekonomiczny  
i Administracyjny**

Kierownik Oddziału  
Ekonomicznego i  
Administracyjnego,  
Główna Księgowa  
32 459 41 35

Księgowość  
32 459 41 34

Administracja  
32 415 25 58  
32 459 41 33

**Oddział Nadzoru  
Sanitarnego**

Kierownik Oddziału  
Nadzoru Sanitarnego  
32 459 41 39

Sekcja Epidemiologii  
32 459 41 40  
32 459 41 49

Sekcja Higieny  
Żywności, Żywienia  
i Przedmiotów Użytku  
32 459 41 41  
32 459 41 42

Sekcja Higiena Pracy  
32 459 41 43

Sekcja Zapobiegawczego  
Nadzoru Sanitarnego  
32 459 41 44

Sekcja Higieny Komunalnej  
i Środowiska  
32 459 41 45

Sekcja Higieny  
Komunalnej i Środowiska  
(Punkt poboru prób)  
32 459 41 46

Sekcja Higieny  
Dzieci i Młodzieży  
32 459 41 47

Sekcja Oświaty Zdrowotnej  
i Promocji Zdrowia  
32 459 41 48

Racibórz, dnia 20.04.2016r.

ONS/HK.4562.11.1.2016

**Orzeczenie**

dot. próbek wody pobranych w:

- Roszków, Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne, kran w przedsiönku toalety,
- Krzyżanowice, ul. Wyzwolenia 1, Osrodek Zdrowia, kran w pokoju pielęgniarek,
- Zabelków, ul. Słoneczna 4a, Rezydencja dla Seniorów, kran w kotłowni,
- Chałupki, ul. Długa 67, Strażnica WOP, kran w piwnicy
- Tworków, Hanowiec - przepompownia, pierwszy punkt poboru

w dniu 15.03.2016r.

Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2015r., poz.1989),
2. protokołu kontroli nr 69/1213/ONS/HK/2016 oraz protokołów poboru wody nr ONS/HK-44/16 do 48/16
3. sprawozdań z badań próbek wody przeprowadzonych w laboratorium PSSE w Rybniku nr OL/FHK/OL/MHK/3/16/29 do 32
4. sprawozdania z badań próbek wody przeprowadzonych w Dziale Laboratoryjnym WSSE w Katowicach nr DL-137/KW-KB-50/2016/02

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu**

stwierdza

że wyżej opisane próbki wody spełniają podstawowe wymagania mikrobiologiczne i chemiczne określone w załącznikach nr 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2015r., poz.1989). Zgodnie z zapisami §3 cytowanego wyżej rozporządzenia woda taka jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego. Ponadto próbki te w zakresie przebadanych oznaczeń spełniają dodatkowe wymagania mikrobiologiczne i chemiczne zawarte w załącznikach 3 i 4 do rozporządzenia z wyjątkiem wody pobranej w Zabelkowie, ul Słoneczna 4, „Rezydencja dla Seniorów”. W próbce tej stwierdzono nieprawidłowy wskaźnik **mętności**.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „ Górna Odra”, 47-450  
Roszków, ul. Kolejowa 2/1,

Państwowy Powiatowy  
**INSPEKTOR SANITARNY**  
w Raciborzu

Karina Talahska

KSy/KSy