

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

**PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 279/1213/ONS/HK/2018**

Racibórz, dnia 20.08.2018 r.  
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez;

**Katarzynę Symę ONS/HK nr 10/18, Karinę Błaszczok ONS/HK nr 27/18**

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.)

**I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU**

1. Podmiot kontrolowany

**Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o. o. 47-451 Tworków,  
ul. Parkowa 1**

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

**Jakość wody w sieci wodociągowej w gminie Krzyżanowice**

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

**Przedsiębiorstwo Wodociągowo -Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o. o.**

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

**47-451 Tworków, ul. Parkowa 1**

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna)

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 6391927111/240807716/3600Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

**p. Krzysztof Baszczak – prezes zarządu**

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

**Krzysztof Baszczak – prezes zarządu**

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

**brak**

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

**II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI**

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: **20.08.2018, godz. 8:15**

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\*

*Nie dotyczy*

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:

*Nie dotyczy*

4. Data i godzina zakończenia kontroli: *20.08.2018, godz. 9:45*

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* *nie dotyczy* do czasu uzyskania wyników badania próbek.

6. Zakres przedmiotowy kontroli:

*Kontrola doraźna jakości wody z sieci wodociągowej w gminie Krzyżanowice*

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*

*Termometr PP/S/K/43/ONS/HK, Kolorymetr PP/S/K/46/ONS/HK  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)*

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
– nr i nazwa protokołu/ów\*

*HK-151/18, HK-152/18, HK-153/18, HK-154/18*

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu\*...*Nie dotyczy*.....

10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów

*Nie dotyczy*

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*

.....*Nie dotyczy*.....

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – .....

### III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

*Przedsiębiorstwo Wodociągowo–Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o. o. w Tworkowie, ul. Parkowa 1 posiada wpis do KRS 0000297406-X Wydział Gospodarczy w Gliwicach.*

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

*Przedsiębiorstwo Wodociągowo–Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o. jest odpowiedzialne za jakość wody w gminie Krzyżanowice. W dniu kontroli zarządca zakupuje całość wody z wodociągu zlokalizowanego w Borucinie, należącego do gminy Krzyżanowice. Liczba ludności aktualnie zaopatrywanej w wodę wynosi około 11500 osób.*

W dniu 20.08.2018 r. przeprowadzono kontrolę doraźną jakości wody wodociągowej w gminie Krzyżanowice w związku z nieprawidłowościami stwierdzanymi w wynikach badań przeprowadzanych w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa.

Dnia 24.07.2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny otrzymał wyniki kontroli wewnętrznej Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Górna Odra” wraz z pismem o znaku PKW/38/2018, w którym zarządca podał punkty poboru wody wraz z występującymi przekroczeniami w zakresie mętności i zawartości żelaza ogólnego w badaniach wody przeprowadzonych dnia 12.07.2018:

- 1) Szkoła Podstawowa w Owsiszczech – mętność 3,50 NTU
- 2) SUW Rudyszwałd – mętność 3,50 NTU, żelazo ogólne 310 µg/l
- 3) Dom prywatny obok SUW Rudyszwałd – mętność 4,30 NTU
- 4) Budynek gminny po byłej strażnicy w Chałupkach – 1,13 NTU

Przedsiębiorca poinformował o prawdopodobnych przyczynach wystąpienia nieprawidłowości, czyli częstszym uruchamianiu SUW w Rudyszwałdzie w okresie podwyższonych temperatur oraz w okresie napełniania basenu w Tworkowie. (SUW w Rudyszwałdzie jest przeznaczony do awaryjnego zasilania wodociągu i był użytkowany w okresie od 24.05.2018 r. do 22.06.2018 r.) Przedsiębiorca nie wyklucza także, że powodem pogorszenia jakości wody w gminie Krzyżanowice mogła być pogorszona jakość wody zakupywanej, ponieważ do Szkoły Podstawowej w Owsiszczech jest dostarczana woda bezpośrednio z SUW Borucin.

W dniu 31.07.2018 zlecono powtórne badania wody w następujących punktach:

- 1) Owsiszcz Szkoła Podstawowa ul. Szkolna
- 2) Rudyszwałd SUW, woda uzdatniona na SUW Rudyszwałd,
- 3) Rudyszwałd ul. Wiejska, dom prywatny obok SUW,
- 4) Chałupki, ul. Długa, budynek po byłej strażnicy wojskowej,

W badanych próbkach nie stwierdzono przekroczeń w zakresie mętności i zawartości żelaza, natomiast stwierdzono nieprawidłową jakość mikrobiologiczną wody w Szkole w Owsiszczech. Po uzyskaniu takiej informacji z laboratorium w dniu 3.08.2018 natychmiast odcięto zbiornik Wydale jako prawdopodobną przyczynę zanieczyszczenia, wprowadzono chlorowanie i płukanie sieci. Dnia 7.08.2018 przeprowadzono kontrolne badania wody w następujących punktach:

1. Owsiszcz Szkoła,
2. Owsiszcz sklep LEVIATAN,
3. Owsiszcz Wydale, zbiornik ,
4. Tworków przepompownia.

W wynikach badań (dostarczonych do PSSE dnia 16.08 2018) nie stwierdzono nieprawidłowości.

Podczas kontroli wspólnie z przedsiębiorstwem wodociągowym wytypowano cztery punkty reprezentatywne (punkty zgodności), z których pobrano próbki wody do analizy laboratoryjnej

- Nowa Wioska, Sklep, ul. Główna 19
- Krzyżanowice, Ośrodek Zdrowia, ul. Wyzwolenia 1
- Owsiszczce, Przepompownia
- Wydaje, Zbiornik wody czystej

Ocena jakości wody zostanie przeprowadzona po otrzymaniu sprawozdania z wyników badań przeprowadzonych w laboratorium PSSE w Rybniku. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości strona zostanie powiadomiona i wszczęte zostanie postępowanie administracyjne.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*

*Nie dotyczy*

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*

*Do czasu otrzymania wyników zalecono utrzymywanie chlorowania wody.*

#### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*

2. Wniesiono/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono

*(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)*

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. .... nie nałożono/nałożono\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na

*(imię i nazwisko/stanowisko)*

w wysokości:..... słownie.....

*(nr mandatu karnego)*.....

*(podstawa prawna)* .....

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....

wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....  
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się \*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Przedsiębiorstwo  
Wodociągowo-Kanalizacyjne  
„Górna Odra” sp. z o.o.  
47-451 Tworków, ul. Parkowa 1

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Baszczak

.....  
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/peczęć imienna/peczęć podmiotu)

KIEROWNIK  
Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska  
Odziału Medycyny Sanitarnej

*Syma*  
mgr inż. Katarzyna Syma

brak pieczęci

*Baszczak*

.....  
czytelny podpis kontrolującego (-ych/ pieczęcie imienne)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu

06.09.2018

Przedsiębiorstwo  
Wodociągowo-Kanalizacyjne  
„Górna Odra” sp. z o.o.  
47-451 Tworków, ul. Parkowa 1

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Baszczak

.....  
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli\*\* zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Raciborzu\*\*.

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić