

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ JEDNEGO Z WYKONAWCÓW

1. W przedmiarze P-II-2 poz. 4 – czy dotyczy dowozu piasku do zasypania wykopów (wymiana gruntu), jeżeli tak czy to znaczy, że Inwestor udostępni piaskownię w odległości 1 km od placu budowy, gdzie Wykonawca własnym sprzętem dokona załadunku piasku?

Odp.: Pozycja ta dotyczy zabudowy piasku w obszarze pełnej wymiany w ilości 426 m³, przy pomocy sprzętu Wykonawcy. Należy w tej pozycji uwzględnić koszt pracy koparki, który będzie obejmować przewóz piasku od miejsca magazynowania do wykopu.

Natomiast koszt zakupu i dowozu piasku w okolice terenu budowy należy uwzględnić w pozycji 5, przyjmując odległość 12 km, co jest zgodne z zapisem na stronie 6 Przedmiaru w rozdziale 4 WYCENA - *Przywóz podsypki, obsypki i gruntu do zasypania wykopu w drogach.*

2. W przedmiarze P-II-2 poz. 5 – zasypywanie wykopu w m² – proszę podać grubość piasku na m².

Odp.: Grubość piasku wynosi 15 cm. W pozycji tej należy uwzględnić koszt zakupu i dowozu piasku z odległości 12 km.

3. Proszę wskazać miejsce w przedmiarze (P-II-1 lub P-II-2), w którym należy uwzględnić koszt zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia (rury ochronne – obmiar?).

Odp.: Przedmiar P-II-2 należy uzupełnić o pozycje 15 i 16 w następujący sposób:

l.p.	Kod pozycji	Numer ST	Dział/temat	Jedn.	Ilość	Cena jedn. [PLN]	Wartość [PLN]
15	P-II-2-15	ST.03.00	Rura ochronna stalowa dwudzielna o złączach spawanych Dy x g = 273x10 mm (do instalacji na przewodzie gazowym Dy 90 mm)	m	6		
16	P-II-2-16	ST.03.00	Rury ochronne typu AROT o średnicy 110 mm (do instalacji na przewodach gumowych Dy 32 mm)	m	9		